

Sulmierzyce, 23.06.2022 r.

Znak sprawy: ZP.271.6.2022

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych pn. **Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bieliki**

### **Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

I. W odpowiedzi na otrzymane pytania, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia poniżej treść zadanych pytań i udzielonych odpowiedzi.

#### **Pytanie**

W projekcie budowlanym oraz specyfikacji technicznej zawarto opis systemu wizualizacji i monitoringu projektowanych przepompowni ścieków oraz wymaganie kompatybilności z zainstalowanym i funkcjonującym systemem. Dla odpowiedniej wyceny powyższego proszę o informację:

– **Jaki APN używany jest w systemie monitoringu?**

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż posiada niepubliczny APN hydro.pl

– **Jak nazywa się oprogramowanie systemu monitoringu?**

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuję, iż obecna nazwa zainstalowanego systemu HydroNet Web v.6

– **Czy jest jakaś osoba/firma, która zajmuje się wdrażaniem/serwisowaniem oprogramowania systemu monitoringu?**

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuję, iż posiada wykupioną licencję na korzystanie z zainstalowanego systemu monitoringu, który wdraża i serwisuje firma HYDRO-PARTNER z siedzibą w Lesznie.

II. Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia a przy tym, z uwagi na zakres oraz termin ich udzielenia, termin składania ofert nie ulega zmianie.

**W imieniu Zamawiającego**  
**WÓJT**  
**mgr Gabriel Orzeszek**