



złącze wyłącznika głównego WG przy ścianie budynku - odcięcie całkowite napięcia z budynku

przewód niepalny HDG5, 2x1,5mm² PH90 przycisk wyłącznika p.pożarowego PWP nad wejściem

przycisk wyłącznika p.pożarowego

5% (3')

- LEGENDA:
- przewód YDYzo 3x1,5mm²
 - rozdzielnia główna RG IP 54
 - UMBRELA SM.030 1XRx7s 40W IP65
 - wyłącznik jednobiegunowy p/t
 - wyłącznik dwubiegunowy p/t
 - przełącznik schodowy p/t
 - wyłącznik jednobiegunowy p/t hemetyczny
 - przełącznik schodowy p/t hemetyczny
 - plafoniera hermetyczna 2x25W, IP 45
 - oprawa zewnętrzna hermetyczna 10W LED
 - oprawa LED18W
 - oprawa LED 18W typu slimline

LEGENDA	
EW1	Oprawa kierunkowa jednostronna
EW2	Oprawa kierunkowa dwustronna
AW1	Oprawa doświetlająca z optyką korytarzową
AW2	Oprawa doświetlająca z optyką dookólną
AWZ	Oprawa zewnętrzna z termostatem

UWAGA! - rodzaj piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do spraw p.poż. Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi

Zgodnie z normą PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2 w pobliżu urządzeń p.poż. np. Hydrantów, ROP oraz punktów pierwszej pomocy należy przewidzieć po dodatkowej oprawie zapewniającej natężenie 5 lx na poziomie podłogi w pobliżu 2m od lokalizacji tych urządzeń.

Wykaz pomieszczeń : PARTER

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa	Posadzka
		202.36 m ²	
1	Komora dostaw/rozpakowalnia	8.67 m ²	Gres
2	Magazyn opakowań	5.85 m ²	Gres
3	Magazyn i obieralnia warzyw	5.85 m ²	Gres
4	Magazyn art. suchych	4.98 m ²	Gres
5	Magazyn art. chłodniczych	6.20 m ²	Gres
6	Kuchnia	66.50 m ²	Gres
7	Rozdzielnia	6.36 m ²	Gres
8	Komora wydawcza	4.40 m ²	Gres
9	Zmywalnia	15.81 m ²	Gres
10	Pom. biurowe/intendentka	8.74 m ²	Gres
11	Pomieszczenie socjalne	10.04 m ²	Gres
12	Szatnia	8.18 m ²	Gres
13	Łazienka	5.74 m ²	Gres
14	WC	3.66 m ²	Gres
15	Pom. porządkowe/techniczne	5.06 m ²	Gres
16	Pom. dezynfekcyj. ja	6.81 m ²	Gres
17	Korytarz	29.51 m ²	Gres
Razem		202.36 m ²	

OBIEKT	BUDYNEK KUCHNI			
ADRES	Sulmierzyce, obręb 0017 Sulmierzyce, dz. nr ewid. 1226/1			
TREŚĆ	INSTALACJA ELEKTRYCZNA OBW. OŚW. - RZUT PRZYZIEMIA			
PROJEKTANT	mgr inż. Jarosław Zarębski LOD/0940/POE/08		PODPIS:	
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	STUDIUM PB.	Rysunek: E-01	Skala: 1:50 Data: 06.2021