

Uwaga!

1. Rzędne posadowienia rurociągów zweryfikować podczas wykonywania robót
2. W miejscach krzyżowań i kolizji prace ziemne wykonywać ręcznie
3. Wykopy prowadzone wzdłuż płotów/ogrodzeń/obiektów budowlanych prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności i zabezpieczyć szalunkami.
4. W miejscu zbliżeń i skrzyżowań z kablami energetycznymi zamontować rury osłonowe. Warunki montażu i lokalizacji zgodnie z normami branżowymi.
5. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych
6. Trzydzieści centymetrów nad rurociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczą z wkładką metalową.
7. W przypadku braku normatywnego przykrycia rurociąg zaizolować termicznie, np. keramzytem

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	aquaCONCEPT	GRZEGORZ BARTNIK UL. MIELCZARSKIEGO 1D 97-400 BEŁCHATÓW TEL. 690-305-835
INWESTOR:	GMINA SULMIERZYCE UL. URZĘDOWA 1 98-338 SULMIERZYCE	
NAZWA INWESTYCJI:	PROJEKT PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ DLA ZADANIA: ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI BIELIKI	
ADRES OBIEKTU:	DZ. NR EWID. 62, 66/1, 90 OBRĘB 0001 BIELIKI, GM. SULMIERZYCE	
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
NAZWA RYSUNKU:	**PROFIL SIECI KANALIACJI SANITARNEJ**	
PROJEKTANT:	MGR INŻ. MARTA WOSZCZYK UPR. BUD. NR LOD/3908/PBS/19	Podpis:
PROJEKTANT:	MGR INŻ. KAMIL WOSZCZYK UPR. BUD. NR LOD/3907/PWBS/19	Podpis:
DATA: 11.2020	SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: 2